

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

.....ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ...(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง).....

-หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....เทศบาลนครนครสวรรค์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๒,๐๐๐.....บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐.....

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๔.๑.....อินเตอร์แอร์คูolling.....๔.๔.....บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

๔.๒.....นิรันดร เซอร์วิส.....

๔.๓.....บัณฑิต เซอร์วิส.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑.....นางกัลยา...สังคหัตถการ.....ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

๕.๒.....นางอัจฉรา บำรุงไทย.....ตำแหน่ง...พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....

๕.๓.....นางหทัยรัตน์ จันทร์เสรีวัฒน์.....ตำแหน่ง...พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

๕.๔.....

๕.๕.....

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางกัลยา สังคหัตถการ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางอัจฉรา บำรุงไทย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ


(นางหทัยรัตน์ จันทร์เสรีวัฒน์)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - ชนิดแขวน
6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
7. ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
8. รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
9. มีบริการล้างเครื่องปรับอากาศ 1 ครั้ง
10. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539(ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง(EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
11. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

12. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
13. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกัลยา สังคหัตถการ)
ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางอังลราบำรุงไทย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางหทัยรัตน์จันทร์เสรีวัฒน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ